

ZP.271.33.2024.R.G.

13.03.2024

**Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu:  
„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów”**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców:

**Część pierwsza:** „Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”.

**Pytanie 1.** Proszę o udostępnienie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego postępowania

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający załącza decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D – ulicy Ogrodowej w Pińczowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie realizowana w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załączniki do zgłoszeń robót budowlanych, a także
- budowa kolektora kanalizacji deszczowej, stanowiący część dokumentacji do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od km 0+000,00 (skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego) do km 0+461,94 (skrzyżowanie z drogą oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 9KDD)... - aktualnie ul. Dziubińskiego (również załączona);

**Pytanie 2.** Proszę o określenie wymagań i załączenie rysunku dla poręczy ochronnych o których mowa w przedmiarze branży drogowej dla ul. Ogrodowej poz. 1.7.4 oraz 1.12.4. Prosimy o określenie wysokości, szerokości przęsła, kolorystyki oraz informację w ilu odcinkach poręcze będą montowane.

**Odpowiedź 2:.** Poz. 1.7.4 w przedmiarze dotyczy balustrad montowanych wzdłuż chodnika na drodze o pochyleniu 20% oznaczonej jako 2KDD. Należy zastosować balustrady chodnikowe U-11a. Również poz. 1.5.6 dotyczy nawierzchni chodnika na tym odcinku drogi. Poz. 1.12.4 dotyczy postawienia ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych przy dz. nr 105/5.

**Część druga „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów” w zadaniu 2 - Budowa gminnej drogi wewnętrznej na ulicy Wyszyńskiego w Pińczowie**

Zamawiający wprowadza zmianę polegającą na zastąpieniu przedmiaru robót nowym, poprawionym.

Zatwierdzam:  
**mgr inż. Włodzimierz Badurak**  
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów