

ZDT/.....4314...../2025

Gmina Pińczów
Pełnomocnik Katarzyna Małek
al. Słowackiego 11a/17
31-159 Kraków

Adres budowy: *gm. Pińczów, m. Chrabków*
dz. nr ewid. gr. 185 obr. 0027

„Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o. o., podają warunki techniczne podłączenia działki do sieci wodociągowej.

Przyłącze wodociągowe:

1. Na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej kolorem niebieskim zaznaczono istniejący wodociąg $\varnothing$ 160 PE do którego należy zaprojektować przyłącze wodociągowe z rur PE 100 SDR11 .
2. Włączenie do istniejącego wodociągu DN 160 PE zaprojektować przy opaski NCS lub trójnika wraz z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką uliczną wyprowadzoną na poziom terenu.
3. Ciśnienie na istniejącej sieci wodociągowej $\varnothing$ 160 PE oscyluje w granicach 3.0 atm.
4. Zaprojektować opomiarowanie zużycia wody poprzez montaż wodomierza JS DN 15 skrzydełkowego pomiędzy dwoma zaworami grzybkowymi odcinającymi przed i za wodomierzem umieszonego w typowej konsoli wodomierzowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 07.06.2019r.) §116, 117.
5. Za zaworem głównym za wodomierzem Inwestor winien zamontować zawór antyskażeniowy.
6. Lokalizację zasuw oznaczyć za pomocą tablic orientacyjnych.
7. Wszystkie śruby użyte do wykonania przyłącza muszą być wykonane ze stali nierdzewnej min. A2.
8. Wszystkie połączenia rur PE wykonać za pomocą złączek elektrooporowych lub złączek PE.

Postanowienia ogólne:

1. Przy prowadzeniu przewodów wodociągowych o średnicy do 200 mm wzdłuż budynków należy przestrzegać niżej podanych minimalnych odległości przewodu od sąsiadującej budowli zależnych od rodzaju gruntu:

a. grunty spoiste (gliniaste, iły)	- 1.50 m
b. grunty spękane i wietrzelinowe	- 2.00 m
c. grunty małospoiste, rumosze wietrzelinowe, gliniaste	- 2.30 m
d. grunty sypkie	- 2.60 m

Rodzaj gruntu należy podać w projekcie budowlanym. Podane wyżej minimalne odległości dotyczą gruntów nienawodnionych. W przypadkach, gdy wyżej podane grunty są w stanie nawodnionym, minimalne odległości należy powiększyć dwukrotnie.

2. Sporządzić plan sytuacyjny na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz opracować dokumentację techniczną.
3. Na przejście przez drogę oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi uzyskać zgodę właściwego Zarządcy/Właściciela drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
4. Przejścia przewodów pod drogą oraz placów utwardzonych projektować w rurach ochronnych stalowych.
5. Na przejście przez obce działki uzyskać pisemne zgody właścicieli tych działek.
6. Dokumentację techniczną uzgodnić branżowo w naszym zakładzie, oraz w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu z właścicielami przedmiotowego uzbrojenia.
7. Wykonawcą robót może być wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do wykonawstwa sieci wod-kan.
8. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Działu Technicznego w „Wodociągach Pińczowskich” Sp. z o.o. o podłączenie do sieci wodociągowej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W uzgodnionym dniu włączenia w odkrytym wykopie ma być położone wyłącznie przyłącze wodociągowe. Do włączenia ma być przygotowana armatura włączeniowa.
9. Włączenia do sieci wodociągowej na podstawie uzgodnionego projektu technicznego wykonają „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o. o.
10. Przyłącze wodociągowe ma być zakończone podejściem pod wodomierz w typowej konsoli.
11. Przed zasypaniem w/w przyłączy, należy je zinwentaryzować geodezyjnie.
12. Inwentaryzacje geodezyjna należy dostarczyć do „Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o. o.
13. Prowadzenie robót wymaga prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
14. „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o. o., po odbiorze przewodu wodociągowego zapewni dostawę wody.
15. Zapisy nie ujęte w powyższych wymaganiach nie upoważniają projektanta do nie stosowania się do obowiązujących przepisów.

Uwaga: Niniejsze warunki techniczne są ważne przez dwa lata od daty wydania i aktualne w odniesieniu do stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości i technicznych możliwości podłączenia tej nieruchomości na dzień wydania warunków.


DIREKTOR
ds. technicznych
mgr inż. Zdzisław Chrobot

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa