



**Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu:**

**„Remont ulicy Zachodniej w Pińczowie wraz z remontem kanalizacji deszczowej - droga gminna nr 365064T”.**

**Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w dniu 04.10.2023r.:

1. Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie, prosimy o odpowiedź na pytanie, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że kanalizacja deszczowa wymaga remontu, zgodnie z opisem technicznym – zamieszczonym w dniu 03.10.2023r, a remont ma polegać na wymianie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy ok.  $\phi$  200 mm i  $\phi$  500mm na rury polipropylenowe karbowane typ ciężki lub betonowe o średnicy  $\phi$  200 mm oraz  $\phi$  500 mm, wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz studniami rewizyjnymi, celem zapewnienia właściwego odwodnienia ulicy.

**Ad. 1.** Zamawiający wyjaśnia, że z przedmiotowego zamówienia wyłącza się zapisy dotyczące opisu technicznego remontu kanalizacji deszczowej. Wiążące w tym zakresie jest jedynie wykonanie odwodnienia liniowego oraz regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, kratek ściekowych i studzienek teletechnicznych, wraz z zastosowaniem pierścieni regulacyjnych i wymianą elementów żeliwnych na nowe, zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót.

2. Prosimy o podanie głębokości przebiegającego istniejącego kanału deszczowego i jakie średnice studni kanalizacji deszczowej należy wykonać.

**Ad. 2.** Istniejący kanał deszczowy i studnie poza zakresem robót.

3. Czy posiadają Państwo przedmiar remontu kanalizacji deszczowej?

**Ad. 3.** Pozycje wymaganego zakresu robót dotyczących kanalizacji deszczowej znajdują się w ogólnym przedmiarze drogowym.

ZATWIERDZIŁ:

**mgr inż. Włodzimierz Badurak**

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów