



Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

„Remont ulicy Zachodniej w Pińczowie wraz z remontem kanalizacji deszczowej - droga gminna nr 365064T”.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w dniu 04.10.2023r.:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 03.10.2023 oraz załączonej dokumentacji technicznej informujemy, że w w/w dokumentacji został zawarty zapis o konieczności przebudowy (wymiany) istniejącej kanalizacji deszczowej po jej obecnym śladzie. W związku z brakiem przedmiaru robót, który obejmowałby swoim zakresem wykonanie robót sanitarnych, prosimy o potwierdzenie że w ramach przedmiotowego zamówienia nie należy wykonywać przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej.

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że z przedmiotowego zamówienia wyłącza się zapisy dotyczące opisu technicznego remontu kanalizacji deszczowej. Wiążące w tym zakresie jest jedynie wykonanie odwodnienia liniowego oraz regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, kratek ściekowych i studzienek teletechnicznych, wraz z zastosowaniem pierścieni regulacyjnych i wymianą elementów żeliwnych na nowe, zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót .

ZATWIERDZIŁ:

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów